

数 量 計 算 書

仕様書番号 上第8改-6号

工 事 名 美佐野地内配水管改良（第4工区）工事

1. 配管総括表

材料総括表(3)

工種	コード	材 料 名	仕 様	単位	4工区								合 計		摘 要	
													数 量			
					変 更 前	変 更 後	変 更 前	変 更 後	変 更 前	変 更 後	変 更 前	変 更 後	変 更 前	変 更 後		
材		ポリ管(二層管)	φ 50(軟質)	m	150.520									150.520		
		割T字管(簡易バルブ付メネジタイプ)	VP用 φ 50×50	ヶ	1									1		
		サドル分水栓	VP用 φ 75×50	ヶ	2									2		
		P.P分止水栓ソケット	φ 50	ヶ	2									2		
		P.Pチーズ	φ 50×50	ヶ	2									2		
		P.Pエルボ	φ 50	ヶ	16									16		
		P.Pソケット	φ 50	ヶ	2									2		
		P.Pオネジ付ソケット	φ 50	ヶ	11									11		
		塩ビ管用メカ帽	φ 75	ヶ	2									2		
		塩ビ管用メカ帽	φ 50	ヶ	1									1		
		サドルキャップ	φ 50	ヶ	2									2		
		プラグ	φ 50	ヶ	1									1		
		ゲートバルブ	φ 50	基	5									5		
		仕切弁篋	バルブボックスφ125	ヶ	5									5		
		VP用エアーバック	φ 75 サドル分水栓・キャップ付	基	2									2		
		VP用エアーバック	φ 50 サドル分水栓・キャップ付	基	1									1		
		ポリ管(二層管)	φ 20(軟質)	m	42.00									42.00		
		ポリ管(二層管)	φ 13(軟質)	m	10.00									10.00		
		P.Pチーズ	φ 50×20	ヶ	5									5		
	甲止水栓	φ 20(丸ハンドル式)	ヶ	5									5			
	甲止水栓	φ 13(丸ハンドル式)	ヶ	5									5			
	メーター用ソケット	φ 20	ヶ	10									10			
	メーター用ソケット	φ 13	ヶ	10									10			
	P.P90° 分止水栓	φ 20×φ 13	ヶ	5									5			
	P.Pチーズ	φ 20×φ 13	ヶ	5									5			
	全損															
	保温材	φ 50	m	31.00									31.00			
	保温材	φ 20	m	35.00									35.00			
	保温材	φ 13	m	10.00									10.00			

假設管

施工総括表(3)

[illegible]

PP $\phi 20 \cdot \phi 25$ 給水管

施工総括表(4)

[illegible]

施工総括表(5)

[illegible]

2. 配管調書

HPPE ϕ 75

資 材 調 査

[illegible]

HPPE ϕ 50

資 材 調 書

[illegible]

仮設管

資 材 調 書

コード	延 長				PP φ 50 132.750	PP φ 50 17.770	仮設給水	仮設給水	仮設給水	仮設給水	仮設給水				合 計
	材 料 名	仕 様	単位	L	仮設1路線	仮設2路線	給水-2	給水-3	給水-4	給水-5	給水-6				150.520
	ポリ管(二層管)	φ 50(軟質)	m	1.00	132.750	17.770									150.520
	割T字管(簡易バルブ付メネジタイプ)	VP用 φ 50 × 50	ケ		1										1
	サドル分水栓	VP用 φ 75 × 50	ケ			2									2
	P.P分止水栓ソケット	φ 50	ケ			2									2
	P.Pチーズ	φ 50 × 50	ケ			2									2
	P.Pエルボ	φ 50	ケ		10	6									16
	P.Pソケット	φ 50	ケ		2										2
	P.Pオネジ付ソケット	φ 50	ケ		5	6									11
	塩ビ管用メカ帽	φ 75	ケ			2									2
	塩ビ管用メカ帽	φ 50	ケ		1										1
	サドルキャップ	φ 50	ケ			2									2
	プラグ	φ 50	ケ		1										1
	ゲートバルブ	φ 50	基		2	3									5
	仕切弁篋	バルブボックスφ 125	ケ		2	3									5
	VP用エアーバック	φ 75 サドル分水栓・キャップ付	基			2									2
	VP用エアーバック	φ 50 サドル分水栓・キャップ付	基		1										1
	ポリ管(二層管)	φ 20(軟質)	m				13.00	6.00	16.00	5.00	2.00				42.00
	ポリ管(二層管)	φ 13(軟質)	m				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				10.00
	P.Pチーズ	φ 50 × 20	ケ				1	1	1	1	1				5
	甲止水栓	φ 20(丸ハンドル式)	ケ				1	1	1	1	1				5
	甲止水栓	φ 13(丸ハンドル式)	ケ				1	1	1	1	1				5
	メーター用ソケット	φ 20	ケ				2	2	2	2	2				10
	メーター用ソケット	φ 13	ケ				2	2	2	2	2				10
	P.P90° 分止水栓	φ 20 × φ 13	ケ				1	1	1	1	1				5
	P.Pチーズ	φ 20 × φ 13	ケ				1	1	1	1	1				5
全損															
	保温材	φ 50	m		31.00										31.00
	保温材	φ 20	m				9.00	6.00	16.00	2.00	2.00				35.00
	保温材	φ 13	m				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				10.00

PPφ20 給水管

資 材 調 書

[illegible]

HPPE φ 75											
切 管 調 整 表											
L= 5.00 m											
管種	路線	管径	番号	甲切管	路線	乙切管	残 管	番号	同時切断		切 断
(HPPE)	1	φ 75	甲1	1.520	1	0.640	0.070	乙1-1	—		5
					1	1.020		乙1-2			
					1	1.160		乙1-3			
					1	0.590		乙1-4			
	2	φ 75	甲2	0.610	2	1.830	0.230	乙2-1	—		4
					1	0.640		乙2-2			
					1	1.690		乙2-3			
集 計			本	2.130		7.570	0.300		□		□
(HPPE)		2									

[illegible]

土工延長集計表

[illegible]

[illegible]

