

プロポーザル参加業者 各位

御嵩町長 渡邊 公夫 (公印省略)

## 質問回答書

下記のプロポーザルについて、質問がありましたので次のとおり回答します。

### 記

仕様書番号	御総行工 第3-3号
件名	御嵩町役場北庁舎空調設備更新工事
<p><b>質問1</b></p> <p>1階保健指導室系統の冷房能力「506 kW」について、「5.6 kW」ではないか。</p> <p><b>回答1</b></p> <p>仕様書に標記誤りがありましたので、回答書にて訂正します。</p> <p>1階検診室保健指導室系統の冷房能力は「5.6 kW」です。</p> <p><b>質問2</b></p> <p>3階会議室系統（第6会議室）について、冷房能力9.0 kW／暖房能力10.0 kWとあるが、部屋面積に対しての冷暖房能力は冷房能力5.6 kW／暖房能力6.3 kWで対応できると思われるが、能力を変更しても問題ないか。</p> <p><b>回答2</b></p> <p>冷房能力5.6 kW／暖房能力6.3 kWとした場合、既存製品と同等程度の能力となることから、部屋面積に対しての冷暖房能力としては問題ないと判断しますので、能力を変更しても問題ありませんが、新型コロナウイルス感染症対策として常時換気をした際に、室内の温度を適正に保つことが可能な能力等を備えてください。</p>	