



交流棟

※隣地斜線について、建物高さ<20m(31m)のため十分OK
斜線表示は図面上に納まらないため省略。



北立図面

※道路境界線上における斜線制限高さ
 $10.75 \times 1.5 = 16.125m$
設計G Lからの建物高さは6.45mのため、十分OK




西立図面

※隣地斜線について、建物高さ<20mのため十分OK
斜線表示は省略。




南立図面



東立図面

工房棟

※園地斜線について、建物高さ<20mのため十分OK
斜線表示は図面上に納まらないため省略。




東立図面

※園地斜線について、建物高さ<20mのため十分OK
斜線表示は図面上に納まらないため省略。




北立図面

※園地斜線について、建物高さ<20mのため十分OK
斜線表示は省略。




南立図面

▽設計④ (北側道路高さ)




西立図面


ウッドデッキ等



木製デッキ



木場



階段A

