

# 避難所用移動式エアコン購入 仕様書

1. 業務等名      御教ス物第 7-1 号   避難所用移動式エアコン購入
2. 納入場所      岐阜県可児郡御嵩町中 2777-28  
御嵩町 B&G 海洋センター 1 F   ※スロープ有り
3. 納入期限      令和 7 年 8 月 22 日(金)

4. 仕      様

【品番：ヒエスポ   MAC804C(信越空調株式会社)】(同等品不可)

項   目	規   格   等
相当馬力	3 馬力
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1332mm×1200mm×740mm 程度
電      源	単相 200V   20A   ELB30A
冷房能力	7.1kW(1.8kW～8.0kW)
暖房能力	8.0kW(2.1kW～10.0kW)
重      量	180kg
消費電力	2.32kW(最大 2.71kW)
運転電流	12A(最大 19A)
圧縮機出力	1.8kW
運   転   音	60db
冷      媒	R32(封入量 1.7kg)
オプション (1 台当たり)	Φ200 吹出口ダクト 50cm   3 本 【品番：吹出口ダクトセット(信越空調株式会社)】
	Φ500 保温付きフレキシブルダクト 2m/ 排気ダクトフランジ   1 式 【品番：A 排気ダクトセット(信越空調株式会社)】
	電源線及びコンセントプラグ   1 式 (引掛ゴムプラグ   接地 2 P   20A) ※切放し電源線 2 m の端部にプラグを取り付けること。

5. 数      量      3 台

## 6. そ の 他

- (1) 納入物品は未使用品(新古品・中古品は不可)とする。
- (2) 納入物品の保証期間はメーカーの保証に準じ、納品・検品後であっても、機器等に欠陥が認められた場合には、受注者の責任において無償にて迅速に修復すること。
- (3) 納入物品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準を満たした製品とすること。
- (4) 搬入に当たり必要な場合は、ドア・床・壁その他必要な箇所に適宜養生を行うこと。
- (5) 入札金額には配送に係る経費、及びその他経費すべての費用を含めること。
- (6) 業務上、知り得た事項は第三者に漏らしてはならない。
- (7) 仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、受注者と発注者で協議し決定するものとする。