

# 水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2023060096 号 1 / 1  
2023年6月12日

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1

御嵩町長 渡邊 公夫 様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)  
飲料水水質検査会第 岐阜県 6水第10号  
株式会社 総合保健センター  
〒509-0201 岐阜県可児郡御嵩町川合136番地8  
TEL 0574-63-7708 FAX 0574-63-7706



試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2023年6月2日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	水道水		水道区分	上水道		水源種別	泉水	
採取日時	2023年6月2日 9時 45分		水道名称	-				
採水地点	ラスパ御嵩裏 末端							
採水者	㈱総合保健センター		天候	前日	-		当日	雨
現地調査	残留塩素	0.3 mg/L	気温	21℃		水温	21.0℃	
						pH	-	
試験検査項目	試験検査結果		基準値		試験検査項目		試験検査結果	
一般細菌	0	CFU/ml	100以下					
大腸菌	不検出		検出されないこと					
塩化物イオン	3.8	mg/L	200以下					
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.6	mg/L	3以下					
pH値	7.2(24℃)		5.8-8.6					
味	異常なし		異常なし					
臭気	異常なし		異常なし					
色度	0.5	度未満	5以下					
濁度	0.1	度未満	2以下					
以下余白								
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。							
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法							
検査期間	2023年6月2日		～	2023年6月12日				

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


# 水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2023060097 号 1 / 1  
2023年6月7日

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1

御嵩町長 渡邊 公夫 様

厚生労働大臣登録検査機関(第110号)  
飲料水水質検査業務 岐阜県 6水第10号  
株式会社 総合保健センター  
〒509-0201 岐阜県可児郡御嵩町川合136番地8  
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706



試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2023年6月2日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	水道水		水道区分	上水道		水源種別	県水	
採取日時	2023年6月2日 10時 10分		水道名称	-				
採水地点	真名田親水公園 給水栓							
採水者	協総合保健センター		天候	前日	-		当日	雨
現地調査	残留塩素	0.3 mg/L	気温	21 °C		水温	20.5 °C	
						pH	-	
試験検査項目	試験検査結果		基準値		試験検査項目	試験検査結果		基準値
一般細菌	0	CFU/ml	100以下					
大腸菌	不検出		検出されないこと					
塩化物イオン	3.6	mg/L	200以下					
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.5	mg/L	3以下					
pH値	7.2(24°C)		5.8-8.6					
味	異常なし		異常なし					
臭気	異常なし		異常なし					
色度	0.5	度未満	5以下					
濁度	0.1	度未満	2以下					
以下余白								
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。							
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法							
検査期間	2023年6月2日		～	2023年6月5日				

(注) 本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

## 水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2023060098 号 1 / 1  
2023年6月7日

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1

御嵩町長 渡邊 公夫 様

厚生労働大臣登録検査機関(第110号)  
飲料水水質検査会 岐阜県 6水第10号  
株式会社 総合保健センター  
〒509-0201 岐阜県可児郡御嵩町川合136番地8  
TEL 0574-63-7708 FAX 0574-63-7706

試験検査責任者 市原 壽

水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2023年6月2日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	水道水			水道区分	上水道		水源種別	泉水	
採取日時	2023年6月2日 9時00分			水道名称	-				
採水地点	謡坂加压ポンプ場								
採水者	㈱総合保健センター			天候	前日	--		当日	雨
現地調査	残留塩素	0.3 mg/L		気温	21 °C		水温	20.0 °C	
							pH	--	
試験検査項目	試験検査結果		基準値		試験検査項目		試験検査結果		基準値
一般細菌	0 CFU/ml		100以下						
大腸菌	不検出		検出されないこと						
塩化物イオン	3.6	mg/L	200以下						
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.5	mg/L	3以下						
pH値	7.2(24°C)		5.8-8.6						
味	異常なし		異常なし						
臭気	異常なし		異常なし						
色度	0.5	度未満	5以下						
濁度	0.1	度未満	2以下						
以下余白									
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。								
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法								
検査期間	2023年6月2日		~	2023年6月5日					

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。


# 水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2023060099 号 1 / 1  
2023年6月7日

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1

御嵩町長 渡邊 公夫 様

厚生労働大臣登録（第110号）  
飲料水水質検査業登録（岐阜県 6水第10号）  
**株式会社 総合保健センター**  
〒509-0201 岐阜県可児郡御嵩町川合136番地8  
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706



試験検査責任者 市原



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2023年6月2日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	水道水		水道区分	上水道		水源種別	泉水	
採取日時	2023年6月2日	9時 10分	水道名称	—				
採水地点	次月第2調整池 給水栓							
採水者	㈱総合保健センター		天候	前日	—		当日	雨
現地調査	残留塩素	0.3 mg/L	気温	21℃	水温	18.5℃	pH —	
試験検査項目	試験検査結果	基準値	試験検査項目	試験検査結果	基準値			
一般細菌	0 CFU/ml	100以下						
大腸菌	不検出	検出されないこと						
塩化物イオン	3.5 mg/L	200以下						
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L	3以下						
pH値	7.3(24℃)	5.8-8.6						
味	異常なし	異常なし						
臭気	異常なし	異常なし						
色度	0.5 度未満	5以下						
濁度	0.1 度未満	2以下						
以下余白								
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。							
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法							
検査期間	2023年6月2日		～	2023年6月5日				

(注) 本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。