

令和7年12月11日

入札参加業者 各位

御嵩町長 渡辺 幸伸（公印省略）

質問回答書

下記の入札について、質問がありましたので次のとおり回答します。

記

仕様書番号	御総行工第7-1号
入札件名	稲荷台団地内法面対策工事

No.	質問	回答
1	仮設防護柵の設置により、近隣住民の車の出入りが困難と思われませんが、代替駐車場の確保は発注者の実施されますか。 発注者の実施の場合、代替駐車場の確保はすでにされていますか。 その了解を当該住人に得られていますか。	施工や規制方法等により必要となる代替駐車場の数が変動するため、受注者と協力して実施します。
2	仮設防護柵の設置道路に面している住民・稲荷台・共和台の自治会等に当該道路が長期に通行止めとなることや騒音・振動が発生することは説明されていますか。	今後説明予定です。
3	駐車場の使用不可、通行止め、工事の実施について住民の理解が得るのに時間を要することで、工事の開始が遅れた場合は工事請負契約約款第20条の対象となりますか。	第20条の対象となるかについては、事案ごとに要因を精査し、総合的に判断するため、現時点で仮定の質問にはお答えしかねます。
4	吹付法砕工について、排水機能（水切りコンクリートまたは水抜き管等）は設計に計上されていますか。未計上の場合、現状の確認により設計変更等は認められるでしょうか。	水抜き管は設計に計上されています。

5	<p>鉄筋挿入工が延長 2,000 で計画されています。しかし地盤の状況により延長 3,000 が必要となった場合に足場の設置が必要となりますが、計画では足場の設置が困難な条件となっています。</p> <p>施工等への大きな影響が考えられますが、その場合の対応等について確認したいです。</p>	<p>鉄筋挿入工は 2,000mm で計画していますが、地盤状況により変更が必要となった場合は施工方法等も含め受注者と協議します。</p>
6	<p>吹付法砕工がコンクリート吹付で計画されていますが、設計変更等含めてモルタル吹付での施工は認められますか。</p>	<p>受注者と協議します。</p>
7	<p>落石ネットが再利用となっていますが、既設製品の状態により新たな製品を使用する変更は可能でしょうか。</p>	<p>既設製品の状態により、受注者と協議します。</p>