平成28年度　御嵩町南山一般廃棄物最終処分場(グリーンテクノ地内:現在稼働中)　水質検査結果

	検査項目	単位	基準値	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流側モニタリング井戸	カドミウム	mg/L	0.003以下									0.0003未満			
	全シアン	mg/L	検出されないこと									不検出			
	鉛	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	六価クロム	mg/L	0.05以下									0.04未満			
	砒素	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	総水銀	mg/L	0.0005以下									0.0005未満			
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと									不検出			
	ポリ塩化ビニル	mg/L	検出されないこと									不検出			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下									0.0004未満			
	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下									0.002未満			
	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下									0.004未満			
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	1以下									0.0005未満			
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	チウラム	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	シマジン	mg/L	0.003以下									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下									0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	セレン	mg/L	0.01以下									0.002未満			
	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下									0.005未満			
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	電気伝導率	mS/m	－	51	39	46	50	43	42	43	51	47	23	28	40
下流側モニタリング井戸	カドミウム	mg/L	0.003以下									0.003未満			
	全シアン	mg/L	検出されないこと									不検出			
	鉛	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	六価クロム	mg/L	0.05以下									0.04未満			
	砒素	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	総水銀	mg/L	0.0005以下									0.0005未満			
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと									不検出			
	ポリ塩化ビニル	mg/L	検出されないこと									不検出			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下									0.0004未満			
	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下									0.002未満			
	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下									0.004未満			
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	1以下									0.0005未満			
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	チウラム	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	シマジン	mg/L	0.003以下									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下									0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	セレン	mg/L	0.01以下									0.002未満			
	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下									0.005未満			
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	電気伝導率	mS/m	－	14	15	13	19	20	11	16	14	16	11	13	15
浸透水	水素イオン濃度 (pH)	－	5.8～8.6	8	8.1	8	8.1	8.1	8	8.2	8.4	8.3	8.4	8.3	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	40以下	2.7	2.8	4.7	3.6	4.7	6.1	3.1	4	3.2	3	3.6	
	浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	1	2	2	3	36	5	1	10	1	1	5	
	カドミウム	mg/L	0.003以下									0.003未満			
	全シアン	mg/L	検出されないこと									不検出			
	鉛	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	六価クロム	mg/L	0.05以下									0.04未満			
	砒素	mg/L	0.01以下									0.005未満			
	総水銀	mg/L	0.0005以下									0.0005未満			
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと									不検出			
	ポリ塩化ビニル	mg/L	検出されないこと									不検出			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下									0.0004未満			
	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下									0.002未満			
	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下									0.004未満			
	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	1以下									0.0005未満			
	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下									0.0002未満			
	チウラム	mg/L	0.006以下									0.0006未満			
	シマジン	mg/L	0.003以下									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下									0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下									0.001未満			
	セレン	mg/L	0.01以下									0.002未満			
	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下									0.005未満			
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下									0.0002未満			